



Nr. 29883/2 15 MAI 2019

APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV,
Traian Ștefan Mihet



CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de furnizare chiller pentru sistemul de
climatizare existent la sediul Casei Județene de Pensii Timiș, cu montaj
inclus si operațiuni accesorii asociate

Cap.1 Date generale

Casa Județeană de Pensii Timiș, având sediul în Timișoara, str. Andrei Șaguna, nr.5A, județul Timiș, cod postal 300119, telefon +40 256-308050, fax +40 256-308082, e-mail : cjp-tm@pensiitimis.ro si achizitii.tm@cnpp.ro, in calitate de autoritate contractanta intenționează, în temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, să încheie un contract de furnizare chiller pentru sistemul de climatizare existent la sediul Casei Județene de Pensii Timiș, cu montaj inclus si demontare, transport si depozitare chiller existent .

Persoanele de contact privind achiziția sunt :

- d-na Melinda Ecaterina Szoke, adresă de e-mail : melinda.szoke@cnpp.ro, tel. 0256/308085;
- d-na Laura-Giulia Vadean, adresă de e-mail : achizitii.tm@cnpp.ro, tel. 0256/308093 .

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică pentru „Furnizare chiller, cu montaj inclus, la care se adaugă demontare, manipulare, transport și depozitare chiller existent,, de către operatorii economici interesați.

Caietul de sarcini contine specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât ofertantii să elaboreze propunerea tehnică si financiară corespunzator cu necesitățile autorității contractante. Cerințele tehnice impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate minime si obligatorii pentru ofertant. In acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la aceste prevederi, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel de calitate superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Direcția economică, evidență contribuabili și plăți prestații

Str. Andrei Șaguna, Nr.5A, 300104 - Timișoara
Tel: 0256-308085, fax:0256-308082
e-mail: cjp-tm@pensiitimis.ro
www.pensiitimis.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

Menționăm că sistemul de climatizare existent la sediul Casei Județene de Pensii Timiș, compus din chiller CLIVET WSAT 464 amplasat pe acoperișul clădirii de P+4 nivele, buffer hidraulic, vas expansiune, sistem pompare Wilo, flow-switch, 2 ventilatoare CA 250 tip Vortice, 2 trasee frigorifice la care sunt racordate 65 ventiloconvectoare, ca instalație de deservire a clădirii a fost înglobat, înca de la preluarea imobilului susmenționat în ansamblul funcțional al construcției, fiind fixat la interior(subsol, 4 nivele clădire) și pe acoperiș(chiller) prin montaj definitiv.

În ultimii ani, au fost înregistrate frecvente disfuncționalități ale sistemului de climatizare, datorate faptului că chillerul CLIVET WSAT 464 - agregatul de răcire existent funcționa defectuos, fiind uzat fizic și moral raportat la data punerii în funcțiune (2002) . Datorită funcționării necorespunzătoare a chillerului, în anul 2018, climatul nu a fost corespunzător, în special în birourile de la parter -et.IV, aflate pe partea cu ferestre vitrate expuse permanent în zona cu soare, precum și la etajul IV, expuse la căldura acumulată pe acoperișul clădirii, temperatura urcând pe parcursul unei zile de lucru, în birouri, până la 30-40 C .

În vederea reabilitării funcțional - energetice a instalației de climatizare existentă la sediul Casei Județene de Pensii Timiș, autoritatea contractantă a decis înlocuirea chillerului CLIVET WSAT 464 existent (an fabricatie 2002), cu un nou echipament având caracteristici tehnice similare, dar superior tehnologic, având în vedere durată mare de funcționare a chillerului vechi și starea de degradare sau uzură a diferitelor părți componente, datorată utilizării permanente .

Înlocuirea chillerului - parte componentă majoră a sistemului de climatizare privită ca investiție are ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici a instalației de climatizare, reducerea consumului energetic și crearea unui climat optim în birourile și sălile de așteptare de la sediul Casei Județene de Pensii Timiș .

Cap.2 Obiectul achiziției

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția de către autoritatea contractantă a unui chiller pentru sistemul de climatizare existent la sediul Casei Județene de Pensii Timiș, respectiv a unui agregat de răcire apă cu condensator răcit cu aer, pentru montaj la exterior și funcționare cu agent frigorific ecologic R410A.

Alături de chiller se vor asigura kitul de legătură (filtru Y, compensatori de cauciuc, flanșe robineți etc.) și materialele mărunte pentru montaj, precum și postamentul metalic de fixare a utilajului nou pe amplasamentul amenajat pe acoperișul clădirii, fiind asigurate obligatoriu următoarele operațiuni accesorii necesare pentru furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a acestui utilaj :

- asigurarea tuturor avizelor și autorizațiilor legale pentru demontare chiller vechi/montaj chiller nou, în funcție de propunerea tehnică prezentată ;
- demontarea utilajului vechi, de pe acoperișul clădirii și manipularea la nivelul solului ;
- transportul utilajului vechi într-o locație a furnizorului, depozitarea provizorie a acestuia și eliminarea ca deșeu la un centru de colectare, la dispoziția autorității beneficiare;
- achiziționarea unui nou utilaj (agregat de răcire, cu asigurarea kitului de legătură, a materialului mărunț și a postamentului de fixare chiller);
- transportul utilajului nou și a accesoriilor de montaj la sediul autorității beneficiare ;
- manipularea utilajului nou, la nivelul acoperișului clădirii de 4 nivele, cu macara;
- montarea chillerului nou, pe acoperișului clădirii de 4 nivele, în amplasamentul amenajat;
- racordarea hidraulică a utilajului nou, la instalația existentă ;
- proba de funcționare a utilajului nou racordat la instalația de climatizare existentă ;
- punerea în funcțiune a sistemului de climatizare cu chillerul nou achiziționat ;

- după punerea în funcțiune, instruirea gratuită a personalului autorității contractante care deservește chillerul nou în vederea exploatării acestuia în bune condițiuni

- în perioada de garanție, furnizorul va asigura gratuit : 2 activități /an, trecerea chillerului în conservare în perioada de iarnă și punerea în funcțiune a chillerului în perioada de vară, la solicitare autorității contractante.

Cap.3 Specificații tehnice minime pentru utilajul ce face obiectul contractului de achiziție publică

3.1 Produsele solicitate

În cadrul prezentei achiziții directe se dorește achiziționarea următoarelor elemente:

Produs	Cantitate	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime	Durata minima a garantiei	Observații
1.	1.	3.	5.	
CHILLER	1 bucata	Agregat de racire apă cu condensator răcit aer ce trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: - utilajul trebuie să fie nou, nefolosit și original -utilajul trebuie sa aibă structura compactă și rezistentă la intemperii -capacitate minimă de răcire : 120 kw - temperatură apă racită : 12/7 C - temperatură exterioara : 35 C - putere electrică absorbită: să nu depășească 45,5 Kw - greutate maxima admisă : 1500 kg - nivel maxim de zgomot admis la 1m:(ISO 3744)-61 Db(A) - echipament fabricat in UE - echipament certificat EUROVENT - agent frigorific ecologic R410 A - chillerul trebuie echipat cu sistem de control al condensăției și modul hidraulic cu pompa de circulație inverter - chillerul se va instala pe postament de fixare chiller-confecție metalică, adaptată la structura existentă, cu suporti antivibranți cu arc pentru preluarea vibrațiilor - dimensiuni chiller : chillerul va avea dimensiuni adecvate instalării pe amplasamentul existent	minim 12 luni, pentru utilaj și montaj	Chillerul se va amplasa pe acoperișul clădirii de P+4 nivele pe amplasamentul eliberat de utilajului existent Nu este posibilă depășirea perimetrului de amplasament
KIT DE LEGATURA 2 1/2	1 Pachet	- Pachetul va conține toate consumabilele necesare racordării hidraulice a chillerului la instalația existentă (filtru Y, compensatori de cauciuc, flanșe, robineti etc.)		Kitul de legătură se va instala pe acoperișul clădirii de P+4 nivele pentru racordarea hidraulică a chillerului
MATERIAL MARUNT	1 Pachet	-Pachetul va conține toate materialele marunte necesare montajului		Se vor asigura toate materialele marunte necesare montajului
POSTAMENT METALIC FIXARE CHILER	1 bucată	- Confecție metalică adaptată la structura existentă - Dimensiuni postament : se va respecta amplasamentul existent		Postamentul metalic se va instala pe acoperișul clădirii de P+4 nivele pentru fixarea chillerului

3.2 OPERATIUNI OBLIGATORII ASOCIATE:

În costul de achiziție, furnizorul utilajului va asigura obligatoriu următoarele operațiuni :

- asigurarea tuturor avizelor și autorizațiilor legale pentru demontare chiller vechi/montaj chiller nou, în funcție de propunerea tehnică prezentată ;
- demontarea utilajului vechi, de pe acoperișul clădirii și manipularea cu macara la nivelul solului;
- transportul utilajului vechi într-o locație a furnizorului, depozitarea provizorie a acestuia și eliminarea ca deșeu la un centru de colectare, la dispoziția autorității beneficiare;
- achiziționarea unui nou utilaj (agregat de răcire, cu kit de legătură, material marunt și postament chiller incluse);
- transportul utilajului nou și a accesoriilor de montaj la sediul autorității beneficiare ;
- manipularea chillerului achiziționat, la nivelul acoperișului clădirii în amplasamentul amenajat ;
- montarea chillerului nou, pe acoperișul clădirii ;
- racordarea hidraulică a utilajului nou la instalația existentă;
- proba de funcționare a utilajului nou racordat la instalația existentă;
- punerea în funcțiune a sistemului de climatizare cu chiller nou;
- după punerea în funcțiune, instruirea gratuită a personalului autorității contractante care deservește chillerul nou în vederea exploatării acestuia în bune condițiuni;
- în perioada de garanție, furnizorul va asigura gratuit : 2 activități /an, trecerea chillerului în conservare în perioada de iarnă și punerea în funcțiune a chillerului în perioada de vară, la solicitare autorității contractante.

3.3 AGENTUL FRIGORIFIC

Pentru punerea în funcțiune a chillerului se va asigura agent frigorific R410 A, agent frigorific fără clor, cu potențial zero de distrugere a stratului de ozon, agent frigorific de înaltă densitate.

Racordarea hidraulică a chillerului la instalația existentă, se va face în circuit etanș la pierderile de agent frigorific.

Alte specificații obligatorii :

1.Furnizorul are obligația de a achiziționa și furniza un utilaj de calitate, nou, nefolosit, de ultimă generație, având caracteristicile minime specificate de autoritatea achiziitoare, cu kitul de legătură și materialele mărunte pentru montaj, precum și cu postamentul metalic de fixare și să efectueze toate activitățile aferente operațiunii necesare pentru furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a acestui utilaj, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căruia a fost adjudecat prezentul contract, respectiv să își îndeplinească obligațiile contractuale cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentul asumat și în conformitate cu propunerea tehnică adoptată .

2.Furnizorul, prin delegat, are obligația de a vizita locația de amplasament, dând în acest sens o declarație de cunoaștere a amplasamentului și de însușire a condițiilor de furnizare, confirmată de delegatul autorității achiziitoare .

3.În funcție de propunerea tehnică prezentată, furnizorul va obține și va asigura, în numele autorității achiziitoare, în timp util, toate avizele și autorizațiile necesare înlocuirii chillerului vechi cu un utilaj nou(demontare chiller vechi /montaj chiller nou).

4.Demontarea utilajului vechi și montajul utilajului nou se va realiza cu maximă atenție, fără deteriorarea hidroizolației/instalației existente sau deteriorarea/distrugerea clădirii autorității achiziitoare. Orice pagube create autorității contractante, din culpa exclusivă a furnizorului, prin transport, manipulare și demontaj/montaj defectuos cad în sarcina furnizorului culpabil .

5. Cu ocazia recepției, furnizorul va pune la dispoziția autorității achizițoare, în original, toată documentația de exploatare și supraveghere a utilajului întocmită și actualizată conform legislației în vigoare.

6. Transportul utilajelor și toate costurile asociate operațiunilor de demontaj, manipulare, depozitare, utilaj existent și manipulare, instalare și punere în funcțiune a utilajului nou achiziționat în baza prezentului contract sunt în sarcina exclusivă a furnizorului.

7. Furnizorul va efectua pe cheltuială sa și fără nici un fel de costuri suplimentare pentru autoritatea achizițoare toate testele pentru a asigura funcționarea utilajului achiziționat în parametrii agreeți.

8. La livrare utilajul va fi însoțit de factura, precum și de următoarele documente : certificat de calitate, declarație de conformitate/declarație de performanță, certificat de garanție, manual tehnic/carte tehnică a utilajului.

9. Chillerul să permită conectarea mai multor ventiloconvectoare separate, situate în diferite puncte din sediul autorității achizițoare (birouri).

10. Furnizorul va optimiza configurația sistemului de climatizare , astfel încât să facă sistemul mai sigur și fiabil.

11. Când chillerul funcționează în sarcină parțială, chillerul să permită reglarea cu acuratețe a capacității de încălzire și răcire, în funcție de necesitățile autorității achizițoare.

12. Sunt eligibile numai utilajele care asigură cel puțin nivelul de performanță din specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.

13. Ofertantii vor prezenta certificat de atestare a calității echipamentelor.

14. Furnizorul se obligă să efectueze demontarea chillerului existent model /marca „CLIVET WSAT464,, situat pe acoperișul sediului autorității beneficiare, să transporte acest utilaj într-o locație proprie și să asigure depozitarea provizorie în această locație, pe perioadă stabilită de comun acord de părți și să asigure predarea, în vederea eliminării ca deșeu a acestuia, la un centru de colectare, la dispoziția autorității beneficiare;

15. Furnizorul se obligă să realizeze montarea chillerului nou achiziționat în baza prezentului contract, respectiv să-l instaleze pe acoperișul clădirii și să realizeze racordarea hidraulică a acestui utilaj nou, la instalația existentă .

16. Furnizorul se obligă să asigure, în costul de achiziție transportul utilajului nou și accesoriiilor de montaj (kit de legatură, material marunt, postament metalic adaptabil de fixare chiller) la sediul autorității achizițoare .

17. Furnizorul va livra utilajul și va realiza activitățile aferente furnizării, instalării și punerii în funcțiune a acestuia, ce fac obiectul prezentului contract, cu eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

18. Furnizorul va respecta prevederile în vigoare incidente, în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, implicat în executarea contractului va respecta dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

19. Furnizorul se obligă să realizeze proba de funcționare a utilajului nou racordat la instalația de climatizare existentă și să pună în funcțiune sistemul de climatizare, la care a fost înglobat chillerul nou .

20. Furnizorul va realiza configurația și setările necesare punerii în funcțiune a utilajului achiziționat în baza prezentului contract, astfel încât să fie asigurată funcționarea optimă a acestuia. Totodată, furnizorul va efectua toate testele funcționale de probă.

21. Furnizorul se obligă să asigure instruirea gratuită a personalului autorității beneficiare care deservește chillerul nou în vederea exploatării acestuia în bune condițiuni.

22. Furnizorul se obligă să nu modifice prețul total oferit, acest preț fiind ferm pe toată durata derulării contractului.

23. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea utilajului în condițiile impuse prin caietul de sarcini al achiziției și în conformitate cu oferta sa tehnico-economică. Totodată, furnizorul este raspunzator atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare a activităților necesare pentru îndeplinirea contractului, cât și pentru calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

24. Furnizorul sau personalul furnizorului va acționa întotdeauna loial și imparțial, asigurând consilierea adecvată pentru autoritatea achizitoare, conform regulilor și codului de conduită în domeniul său de activitate și păstrarea secretului profesional.

25. Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termen a agregatului de climatizare achiziționat și pentru executarea corespunzătoare a operațiunilor cu titlu accesoriu și se considera ca acesta a luat în considerare toate dificultățile care le-ar întâmpina în acest sens în îndeplinirea contractului și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

26. Furnizorul va demonta/ansambla/monta, după caz, pe amplasamentul existent amenajat pe acoperișul sediului autorității achizitoare, în mod corespunzător asigurându-se ca spațiul unde s-a realizat intervenția să rămână curat, sens în care va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna ambalajele și a le elimina din amplasamentul respectiv.

27. Furnizorul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat în acest sens de autoritatea achizitoare, după ce utilajul a fost pus în funcțiune și reglat. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru funcționalitatea în parametrii optimi ai utilajului. Instruirea trebuie să permită înțelegerea modului de funcționare al utilajului, informații privind mentenanța de rutină, depistarea problemelor și diagnosticare de bază, până la intervenția furnizorului sau a societății care asigură mentenanța sistemului de climatizare al autorității achizitoare.

28. Furnizorul se obligă să despăgubească autoritatea achizitoare împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu utilajul achiziționat, și

b) daune, depăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale ce derivă din prezentul contract.

Cap.4. Valoarea achiziției și sursa de finanțare

Valoarea totală estimată, fără TVA, a achiziției este 122.060 lei.

Valoarea astfel precizată, va include toate cheltuielile aferente lucrării de înlocuire a chillerului vechi cu un utilaj nou, respectiv contravaloare chiller, cu kit de legătură, material mărunț și postament metalic, incluse, la care se adaugă cheltuielile ocazionate de operațiunile accesorii și necesare achiziției, instalării și punerii în funcțiune a chillerului (manopera de demontaj chiller vechi, manopera montaj, cheltuieli manipulare, transport și depozitare chiller vechi, precum și transport, manipulare, instalare și punere în funcțiune chiller, inclusiv avize și autorizații).

Sursa de finanțare este asigurată din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Cap.5 Termene de execuție lucrare

Durata maximă de achiziție a utilajului „chiller”, pentru sistemul de climatizare existent la sediul Casei Județene de Pensii Timis, cu toate operațiunile accesorii indicate la art.3.2 este de maxim 30 zile .

Înăuntrul acestui termen, ofertantul va întocmi și va prezenta un grafic de execuție pe etape, după cum urmează :

ETAPA I termen obținere avize și autorizații necesare pentru demontare utilaj vechi/montare utilaj nou - _____(termen);

ETAPA II -termen demontare utilaj vechi (incluzând manipulare și transportul în locația de depozitare)- _____(termen);

ETAPA III- termen achiziție utilaj nou (incluzand agregat + kit de legatura+ materiale marunte + postament metalic de fixare chiller), transport și livrare la sediul autorității beneficiare a acestui utilaj și a materialelor necesare racordării la instalația existentă _____(termen);

ETAPA IV - montaj utilaj nou, racordare hidraulică a chillerului nou la instalația existentă, proba și punerea în funcțiune a instalației de climatizare, cu chiller nou - _____(termen);

În vederea reducerii timpului de execuție a lucrărilor etapele susmenționate se pot suprapune.

Cap.6 Garanții

6.1 Furnizorul are obligația de a garanta că utilajul furnizat, împreună cu operațiunile de demontare și montaj incluse prevăzute contract sunt de calitate, respecta specificațiile tehnice indicate de autoritatea achizitoare și sunt conforme cu standardele europene . De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că utilajul furnizat și operațiunile aferente executate în baza prezentului contract nu va avea nici o deficiență ca urmare a oricărei acțiuni sau omisiuni a furnizorului.

În perioada de garanție, furnizorul va asigura buna funcționare a utilajului, calitatea și performanțele menționate în oferta tehnico-financiară.

Furnizorul va asigura garanția chillerului pe o perioadă menționată în ofertă, de la data punerii în funcțiune și recepției finale. Totodată, furnizorul va asigura garanția, pe aceeași perioadă și a lucrării de montaj și instalare chiller .

6.2 Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor pe perioada de garanție , inclusiv fara a se limita la :

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport;
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional;
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- înlocuirea părților defecte;
- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
- instalarea în starea inițială;
- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
- repunerea în funcțiune.

6.3 În perioada de garanție, furnizorul se obligă să asigure remedierea unei defecțiuni a utilajului în maxim 24 ore de la data reclamării acesteia de către autoritatea achizitoare. Remedierea se va face la sediu autorității achizitoare.

6.4 În cazul unor defecțiuni majore ale utilajului, care necesita o durata de depanare mai îndelungată de 15 zile, furnizorul va asigura un alt utilaj de climatizare adecvat pentru asigurarea unui climat în zonele afectate de nefuncționarea chillerului în sediul autorității beneficiare.

6.5 Autoritatea achizitoare are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația să asigure repararea defecțiunii în termen de 48 de ore și de a suporta toate prejudiciile suferite de autoritatea achizitoare și care au fost provocate de calitatea necorespunzătoare a utilajului livrat sau a operațiunilor executate pentru furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a acestuia.

6.6 În perioada de garanție, furnizorul va asigura gratuit : 2 activități /an, trecerea chillerului în conservare în perioada de iarnă și punerea în funcțiune a chillerului în perioada de vară, la solicitare autorității contractante.

6.7 Garanția de buna execuție

Furnizorul are obligația de a asigura pe perioada de garanție indicată în ofertă, a unei garanții de bună execuție în valoarea de 1.500 lei, care se va constitui în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de furnizare, la dispoziția autorității contractante.

Autoritatea achizitoare are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu-și execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin contractul de furnizare.

Cap.7 Recepție

Recepția utilajului nou și a lucrării de demonta/montaj, va fi făcută prin proces verbal de recepție calitativă și cantitativă întocmit de comisia de recepție a autorității achizitoare.

Cu ocazia recepției se va face verificarea corespondenței dintre specificațiile tehnice din factura prezentată de ofertant, datele utilajului furnizat și specificațiile din contractul de furnizare.

Recepția se face în 2 etape:

- recepția cantitativă, la livrarea fizică a utilajului, în prezența furnizorului;
- recepția calitativă, după instalarea și verificarea funcționării în parametrii normali a utilajului în cadrul instalației de climatizare, în prezența furnizorului.

CAP.8 Cerințe obligatorii ofertant

Au fost impuse anumite cerințe pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul, în vederea demonstrării capacității tehnice și profesionale de a executa lucrarea de achiziție și demontaj/montaj chiller, după cum urmează :

8.1 -Cerințe privind situația personală a ofertantului

- formularul nr.1 Declarație privind neincadrarea în situațiile prevăzute de art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- formularul nr.2 Declarație privind neincadrarea în situațiile prevăzute de art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- formularul nr.3 Declarație privind neincadrarea în situațiile prevăzute de art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- formularul nr.4 Declarație privind evitarea conflictului de interese ,conform art.59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- certificat de atestare fiscală emis de ANAF
- certificat de atestare fiscală emis de administrațiile financiare locale

Vor fi excluși din procedura de selecție aplicată în vederea atribuirii contractului de furnizare chiller operatorii economici -persoane juridice care se încadrează în situațiile de excludere prevăzute de articolele de lege susmenționate. De asemenea, excluderea se aplică și în cazul în care un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau cea care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se află în situațiile de excludere .

8.2 -Cerinte privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Ofertantul trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica romana/straină, prin prezentarea unui certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului actual (nu mai vechi de 30 zile) sau a altor documente care dovedesc o forma de inregistrare sau apartenenta din punct de vedere profesional in tara de origine, insotite de traducere autorizata in limba romana. Documentele prezentate se vor depune in oricare din formele indicate : original, copie legalizata sau copie lizibila, certificata,, conform cu originalul,, de catre reprezentantul furnizorului.

Din documentele depuse la aceasta sectiune trebuie sa rezulte că are în obiectul de activitate, o incadrare corespunzătoare în obiectul contractului de furnizare pentru care depune oferta.

8.3 -Cerinte privind capacitatea de tehnico-financiara si profesionala

In vederea dovedirii capacitatii tehnico-financiara, ofertantul va prezenta urmatoarele declaratii :

- declaratie privind lista privind principalele servicii care au implicat activitati similare, prestate in cel mult ultimii 3 ani, continand beneficiari, valori, perioada de prestare
- declaratie continand informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului tehnic de specialitate de care dispune si care v fi mobilizat pentru indeplinirea contract,
- declaratie privind partea/partile din contract supuse subcontractarii, denumirea si specializarea subcontractantilor.

Cap.9.Criteriul de adjudecare :

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este stabilită pe baza criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-pret,, stabilit pe baza a 2 factori de evaluare : calitate și preț ponderea, ponderea evidențiată în grila de mai jos :

Grila de evaluare a ofertelor	
Factor de evaluare	Pondere
1. Calitate	50 %
2. Preț	50 %

Detalii privind modul de calcul al punctajului

Total punctaj ofertă = P1+ P2

Unde P1= Punctajul aferent Factorului 1- Calitate

P2= Punctajul aferent Factorului 2- Preț

La aprecierea factorului calitate se va ține seama de următoarele elemente:

- solutia tehnică (necesar asigurarea debitului de agent termic pentru instalația clădirii)
- perioada de garanție
- termen de livrare

punctajul acordat pentru componentele acestui factor fiind evidențiat în grila.

Punctajul final rezultă prin însumarea punctelor acordate, urmare evaluării, având în vedere următoarea grilă:

PRET TOTAL, FARA TVA	SOLUTIA TEHNICA	PERIOADA DE GARANTIE	TERMEN DE LIVRARE (de la semnarea contractului)
Până la valoarea de 80.000 lei, fara TVA - <i>Se acordă 3 puncte</i>	Soluție tehnică superioară, cerințelor tehnice din caietul de sarcini –	Garanție ce depășește 24 luni- <i>Se acordă 3 puncte</i>	5 zile – 14 zile- <i>Se acordă 3 puncte</i>
Valorile, fără TVA între 80.001 lei-100.000 lei- <i>Se acordă 2 puncte</i>	<i>Se acordă între 2-5 puncte</i>	Garanție 24 luni - <i>Se acordă 2 puncte</i>	15 zile-21 zile- <i>Se acordă 2 puncte</i>
Valorile, fără TVA, între 100.000 lei-122.060 lei <i>Se acordă 1 punct</i>	Soluție tehnică minimă, conform cerințelor tehnice din caietul de sarcini – <i>Se acordă 1 punct</i>	Garanție 12 luni- <i>Se acordă 1 punct</i>	22 zile - 30 zile- <i>Se acordă 1 punct</i>

Cap.10.Alte precizări :


10.1.Prestatorul este răspunzător față de autoritatea contractantă pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale .

10.2. Personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările și regulamentele interioare ale autorității contractante, pe toată durata prezenței la sediul acesteia.

10.3 Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

10.4 Nu se accepta oferte întârziate . Acestea vor fi returnate expeditorului nedeschise.

Director executiv adjunct,
Melinda Ecaterina Szoke



Compartiment Achiziții Publice,
inspector superior,
Laura Giulia Vădean

